



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI**

Ufficio Prevenzione Incendi

Sassari, data del protocollo

Alla Settore Ambiente e Verde Pubblico
Del Comune di **SASSARI**

AL SUAPE del Comune di
SASSARI

e. p.c.: Alla Prefettura di Sassari
07100 – SASSARI

PEC: protocollo.prefss@pec.interno.it

Al Sindaco del Comune di
SASSARI

Per comunicazioni inerenti
la presente pratica citare il n° 31707

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----|---------------------|-------|-------------------|
| OGGETTO: | rif. Prat. SUAPE | 1850.251855 | del | 14.1.21 | Ditta | Comune di Sassari |
| | Attività | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. | | | | |
| | sita in | Sassari | via | Località Scala Erre | | |
| Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 c.3 del DPR 151/2011 | | | | | | |
| | Attività (Allegato I - DPR 151/2011) | 1.1.C | | | | |
| <small>ATTIVITÀ / SOTTOCLASSE / CATEGORIA</small> | | | | | | |

Con riferimento alla segnalazione prodotta ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 e a seguito del sopralluogo, con esito positivo, effettuato dal responsabile dell'istruttoria, si trasmette, in allegato alla presente, il Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 c.3 del DPR 151/2011, attestante il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per la/le attività di categoria C in oggetto indicata/e.

Il titolare/Responsabile dell'attività è tenuto a trasmettere l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/11, per la/le attività in oggetto entro e non oltre i cinque anni (dieci anni per le attività indicate al comma 2 dell'art. 5 del DPR 151/11) a decorrere dalla data di trasmissione della prima SCIA.

Nel caso di modifiche rilevanti ai fini antincendio dovrà essere presentata una nuova valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, ovvero una nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 nel caso in cui vi siano modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

p.IL COMANDANTE PROVINCIALE

Ing. Gianfrancesco MONOPOLI

D.C.S. Antonio SABA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge





**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI**

Ufficio Prevenzione Incendi

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
VISTO L'ART. 4 DEL DPR 01.08.2011, N. 151**

Prat. VVF n° 31707

SI RILASCI A : Comune di Sassari

IL PRESENTE CERTIFICATO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA: 02.03.2021

Natura dell'esercizio

Torca a servizio della rete di captazione del biogas nella discarica di Scala Erre

Attività elencate nel D.P.R.151/11

| attività | sottocl. | categoria | DESCRIZIONE |
|----------|----------|-----------|---|
| 1 | 1 | C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. |

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio o esplosione:

Torca di combustione alimentata da biogas

Sostanze pericolose:

biogas prodotto dalla discarica

Impianti e/o strutture finalizzati alla protezione antincendio attiva e passiva:

Impianto idrico antincendio composto da 2 attacchi VVF, 14 idranti e 1 idrante soprassuolo

OBBLIGHI, LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 6, comma 1 del DPR 151/2011 e le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
- Effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione periodica ai predetti sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio, con cadenza comunque non superiori a sei mesi;
- Effettuare la sorveglianza continua, a cura del personale addetto antincendio, su tutte le misure di protezione attiva e passiva (sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio), con la cadenza temporale stabilita dal responsabile dell'attività valutate anche le norme specifiche per ogni misura di protezione;
- Assicurare un'adeguata informazione/formazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio garantendo i necessari aggiornamenti periodici;
- Aggiornare il registro dei controlli e delle verifiche previsto dall'art. 6, comma 2 del DPR 151/2011 e renderlo disponibile per le verifiche di competenza del comando VVF;
- Attuare, con la periodicità prevista dalla normativa vigente, simulazioni del piano di emergenza interno.

Sassari li 13.11.2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

D.C.S. Giovanni FRESU

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

