



versalis

Stabilimento di Porto Torres (SS)

**Allegato 1I**  
**Autorizzazione allo scarico delle acque**

Luglio 2019



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE  
SASSARI

Prot. n°. 337/01/2019

Tit. VI Class. 08 Cat. 01

All.

Sassari, 15 GEN 2019

Spett.le

VERSALIS Spa  
c.a. dott. Ing. Luca Piludu  
Direttore dello Stabilimento di Porto Torres  
[direzione\\_pt@pec.versalis.eni.com](mailto:direzione_pt@pec.versalis.eni.com)  
[luca.piludu@versalis.eni.com](mailto:luca.piludu@versalis.eni.com)

**Oggetto:** stabilimento Versalis Spa – rilascio autorizzazione allo scarico della durata di due anni

Facendo seguito alla Vs istanza prot. PT/DS/18/143/LP ag, presentata in data 29.11.2018 (ns prot. 9764 del 30.11.2018), si trasmette in allegato alla presente l'autorizzazione allo scarico, valida per la durata di ventiquattro mesi, dal 16 gennaio 2019 al 15 gennaio 2021.

Si chiede di restituirne una copia sottoscritta dal Gestore per accettazione.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Salvatore Demontis)

**Sedi**

07100 SASSARI - Via M. Coppino, 18 - Centro Direzionale Corte Santa Maria  
tel. 079 219002 - fax 079 217380 - C.F. e Partita IVA 00124720905  
07041 - Alghero - Loc. San Marco Tel. 079 989 900  
07046 - Porto Torres - Via Ponte Romano, 164 Tel. 079 516 008  
07100 - Sassari - Loc. Truncu Reale Tel. 079 6019317  
E-mail: [protocollo@cipss.it](mailto:protocollo@cipss.it) - Pec: [protocollo@pec.cipsassari.it](mailto:protocollo@pec.cipsassari.it)



[www.cipsassari.it](http://www.cipsassari.it)



# CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE

SASSARI

Prot. n° 329/01/2019

Tit. VI Class. 08 Cat. 01

All.

Sassari, 15 GEN 2019

## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 7 DEL 15-01-2019

**OGGETTO:** Rinnovo autorizzazione allo scarico dei reflui industriali prodotti dagli impianti produttivi e dalle utilities dello stabilimento Versalis SpA sito nella zona industriale La Marinella, nel comune di Porto Torres (SS)

### IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI:

- VISTA la parte terza «*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*» del D. lgs. 152/06, «*Norme in materia ambientale*»;
- VISTA la Direttiva Regionale «*Disciplina degli scarichi*», approvata dalla Giunta Regionale con DGR 69/25 del 10.12.2008;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.4 del 13.07.2010, relativa al complesso impiantistico IPPC gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, così come modificata in parte dall'AIA n.1 del 31.05.2016;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.00182 del 3.07.2014 rilasciata con apposito decreto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa all'esercizio dello stabilimento chimico e della centrale termoelettrica della società Versalis SpA siti nel Comune di Porto Torres (SS);
- VISTO il *Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione* del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, approvato dall'Assemblea Generale con delibera n.622 in data 7.05.2002, di seguito denominato *Regolamento*, che costituisce disciplina essenziale ed integrativa del presente atto;
- VISTO l'art.1, comma 1 dell'AIA n.00182/2014, che prescrive che «*l'esercizio dello stabilimento e della centrale termoelettrica avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio*»;
- VISTO il paragrafo 5.7 del parere istruttorio «*Scarichi idrici ed emissioni in acqua*», che descrive le caratteristiche degli scarichi idrici per i quali la società Versalis Spa è autorizzata ed in cui è riportato che lo scarico denominato SF2, costituito dalle acque meteoriche potenzialmente inquinate e dalle acque di processo, raccoglie gli scarichi parziali SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 e SP7;

- PRESO ATTO che gli scarichi SP5 e SP6 non sono più presenti in quanto sono stati fatti confluire in altre immissioni in fognatura, rispettivamente allo scarico parziale SP4 ed allo scarico parziale SP3, così come comunicato da Versalis all'Autorità Competente con nota Prot. n. DS/15/102/LP/dr del 17.07.2015;
- VISTO il medesimo paragrafo del parere istruttorio conclusivo allegato al provvedimento di AIA n.00182/2014, «*Scarichi idrici ed emissioni in acqua*», in cui è prescritto che «*allo scarico SF2 devono essere rispettati i limiti indicati nel regolamento dei servizi di fognatura e depurazione del Consorzio per l'Area industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero, che costituisce normativa a tutti gli effetti vincolante*»;
- VISTA l'Autorizzazione prot. n.290 del 12.01.2018, rilasciata da questo Consorzio alla società Versalis Spa, con validità dal 15.01.2018 al 15.01.2019, che al punto 3 della lettera e) prescriveva il rispetto dei limiti all'immissione in fognatura per i parametri:
  - COD fino al valore di 1.850 mg/l, con un'oscillazione massima consentita del 15%;
  - azoto totale fino al valore di 80 mg/l;
  - solfati fino al valore di 2.500 mg/l;
  - pH, per un intervallo di valori compresi tra 5,5 e 11.
- VISTA l'istanza prot. PT/DS/18/143/LP ag, presentata in data 29.11.2018 dalla società Versalis SpA, acquisita al protocollo consortile n.9764 del 30.11.2018, con la quale è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto per ulteriori 2 anni, comprensiva delle deroghe per i parametri sopra indicati;
- CONSIDERATO l'art.10 «*Deroga ai limiti di accettabilità*» del *Regolamento*, che prevede che «*in altri casi particolari, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere dei limiti meno restrittivi di quelli di cui all'art.8. Questi limiti saranno precisati nell'atto autorizzativo*»;
- VERIFICATO che, in considerazione della facoltà riservata al Consorzio dal citato art.10 del *Regolamento* ed in virtù dei risultati ottenuti attraverso il pretrattamento dedicato, persistono le condizioni per il rinnovo alla società Versalis Spa dell'autorizzazione allo scarico della durata di 24 mesi, decorrenti dal 16 gennaio 2019 al 15 gennaio 2021, sulla base degli interventi effettuati, di quelli di completamento da effettuarsi per il pretrattamento dello scarico parziale SP4 e su quelli di carattere generale in corso di esecuzione sulle sezioni comuni del depuratore consortile;
- ESPLETATA l'attività di verifica delle caratteristiche qualitative e quantitative di tutti gli scarichi parziali provenienti dallo stabilimento Versalis e costituenti la composizione dello scarico finale SF2;
- Tutto ciò premesso e ritenuto necessario provvedere in merito

**DISPONE DI CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE PER LA DURATA  
DI 24 MESI DAL 16 GENNAIO 2019 AL 15 GENNAIO 2021**


- a) A favore della Versalis Spa all'immissione dei reflui industriali prodotti dallo stabilimento di Porto Torres, presso la zona industriale di Porto Torres in località La Marinella, nella rete fognaria consortile adiacente all'impianto consortile di depurazione, in osservanza vincolante del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione approvato dall'Assemblea Generale con Delibera n.622 del 7.05.2002 e delle prescrizioni ivi contenute;
- b) La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi del D. lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., dell'art.10 del *Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione*, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
- c) La presente autorizzazione allo scarico, la cui durata è valida per il periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2019 e il 15 gennaio 2021, è modificabile qualora venissero introdotti elementi migliorativi nel sistema di pretrattamento del refluo SP4 e nel processo di depurazione complessivo, tali da garantire l'incremento delle prestazioni di abbattimento sulle sostanze contaminanti;
- d) La presente autorizzazione è vincolata alle seguenti prescrizioni e condizioni:
  - 1) Lo scarico, da considerarsi come refluo industriale, deve rispettare i limiti stabiliti dall'AIA n.00182 del 3.07.2014, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed in particolare deve rispettare quanto previsto all'art.1, comma 1 ed al paragrafo 5.7 del Parere istruttorio allegato, e dal *Regolamento* del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cui l'Autorizzazione Integrata Ambientale espressamente rimanda, che costituisce normativa vincolante per la validità dell'autorizzazione;
  - 2) ai sensi dell'art.16, quinto capoverso, del *Regolamento*, i valori allo scarico sono valutati sulla media ponderale eseguita tra tutti gli scarichi parziali prodotti dalla Versalis Spa, compreso lo scarico parziale SP4;
  - 3) considerata la capacità di abbattimento mostrata dalla marcia controllata (ns. prot. n. 10765 del 22/12/2017), devono essere rispettati, così come precisato all'interno del paragrafo 5.7 del parere istruttorio allegato all'AIA n.00182 del 3.07.2014, i limiti di accettabilità degli effluenti industriali nella fognatura consortile di cui alla tabella I del *Regolamento*, ad eccezione:
    - del valore relativo al COD per il quale è consentito un valore massimo pari a 1.850 mg/l + 15%, margine di tolleranza dovuto alla variabilità del processo produttivo ed alle ulteriori potenzialità di efficacia del pretrattamento dedicato;
    - del parametro «*azoto totale*», per il quale è consentito un valore massimo pari a 80 mg/l;

- del parametro «*solfati*», per il quale è consentito un valore massimo pari a 2.500 mg/l.
  - del parametro pH, per il quale è consentito un intervallo di valori compresi nel range 5.5÷11.0
- 4) il valore relativo al COD così come previsto al precedente punto 3) potrà essere ulteriormente modificato con apposito provvedimento integrativo a seguito dell'introduzione di elementi migliorativi nel sistema di pretrattamento del refluo SP4 e nel processo di depurazione complessivo che possano garantire l'incremento delle prestazioni di abbattimento sulle sostanze contaminanti;
- 5) la Versalis Spa dovrà sempre consentire al personale tecnico incaricato dal Consorzio:
- I. il controllo per l'accertamento qualitativo e quantitativo delle quantità di reflui recapitate;
  - II. l'effettuazione, nei modi e nei termini stabiliti, all'interno dell'insediamento produttivo, di tutte le ispezioni che questo Ente ritenga necessarie per la verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico.

Inoltre, dovrà fornire la programmazione mensile della marcia impianto e comunicare tempestivamente qualsiasi tipo di variazione ad essa collegata, in particolar modo i fermi impianto (Ordinari e straordinari) ed i cambi di lavorazione (Standard/Green).

- 6) l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del *Regolamento* in vigore implicherà l'emissione di apposito atto di diffida;
- 7) l'inosservanza del provvedimento di diffida nonché l'inosservanza delle condizioni di cui al punto 1) comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dal *Regolamento*;
- 8) qualsiasi variazione che intervenga, durante il periodo di validità della presente Autorizzazione, nelle modalità di scarico e di trattamento del refluo industriale in oggetto, darà origine ad un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico, in sostituzione o integrazione alla presente.

Il Direttore Generale  
(Ing. Salvatore Demontis)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA  
PRESENTE AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

La VERSALIS Spa titolare degli “impianti produttivi ed utilities e servizi dello Stabilimento di Porto Torres”, beneficiaria della presente Autorizzazione provvisoria, con la sottoscrizione in calce dichiara di avere preso visione, e perciò, anche agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile, ne accetta in toto la regolamentazione.

Data

Timbro e firma per accettazione

Per Versalis Spa

---

Il presente provvedimento è trasmesso per quanto di competenza:

- alla società Versalis Spa
- alla Provincia di Sassari – Settore 5°
- al Dipartimento Provinciale Arpas di Sassari
- all’impianto di depurazione consortile ubicato in loc. Marinella – Porto Torres (SS)