

Rapporto di Prova N. CA11-29743.001_0

Cliente: SYNDIAL SPA-ATTIVITA' DIVERSIFICATE PIAZZA BOLDRINI, 1 20097 SAN DONATO MILANESE ITALY	N. di Accettazione: CA11-29743 Data Emissione: 13-06-2011 Pervenuto il: 12-05-2011 Data prelievo: 12-05-2011 Ora prelievo: 11:15 Tipo Campione: ACQUA DI FALDA	Pagina 1/3
Proveniente da: Stabilimento Syndial - Porto Torres	Mod. di Campionamento: A cura ns.tecnici - Burghesu - Marchese	
Sigla Campione: Ingresso generale TAF (rif. VC/PT/0425)		

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	*	-	-
<u>Su campione tal quale</u>				
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	-	6,9	±0,5
Conducibilita'	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	uS/cm	14800	±74
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	21,7	±0,5
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	mg/L	13	±2
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	13	±1
Solidi sedimentabili dopo 2 ore	APAT CNR IRSA 2090 C p.to 7.1 Man 29 2003	ml/l	<0,1	± n.d.
Arsenico	EPA 6020A 2007	mg/L	0,026	±0,003
Cadmio	EPA 6020A 2007	mg/L	<0,0001	± n.d.
Cromo totale	EPA 6020A 2007	mg/L	<0,0001	± n.d.
Ferro	EPA 6020A 2007	mg/L	3,130	±0,313
Manganese	EPA 6020A 2007	mg/L	1,5800	±0,1580
Mercurio	EPA 6020A 2007	mg/L	<0,0002	± n.d.
Nichel	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0020	±0,0008
Piombo	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0003	±0,0001
Rame	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0070	±0,0013
Vanadio	EPA 6020A 2007	mg/L	0,0010	±0,0002
Zinco	EPA 6020A 2007	mg/L	0,010	±0,002
Idrocarburi Totali	EPA 5021A/03 + EPA 3510C/96 + EPA 8015C 2007	mg/L	0,33	±0,06
Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	<0,02	± n.d.
I LR per il metodo EPA 8260 C 2006 sono 5000 volte superiori causa diluizione 1:5000 del campione.				
1,2-Dicloroetilene (cis)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,405	±0,028
1,2-Dicloroetilene (trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,131	±0,013
Composti Organo-alogenati totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	*	4,346	±1,000
1,1,1,2-tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	*	<0,025	
1,1,1-Tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006		<0,025	± n.d.

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
1,1,2,2-Tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
1,1,2 -Tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,094	±0,010
1,1-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,102	±0,018
1,1-Dicloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
1,1 -Dicloropropene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,2,3 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,2,3 Tricloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
1,2,4 Triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,2-Dibromo-3-cloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,2-Dibromoetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
1,2-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	0,305	±0,049
1,2-Dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,483	±0,068
1,2-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
1,3-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,3-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,3-Dicloropropene (cis)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,3-Dicloropropene (trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,4-Diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
2,2-Dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
2-Clorotoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
4-Clorotoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Bromobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Bromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Bromodiclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Bromoformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Carbonio tetracloruro	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Clorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Cloroformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,581	±0,076
Cloruro di Vinile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	2,129	±0,234
Dibromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Dibromometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Esaclobutadiene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Metilene cloruro	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,5	
Tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Tricloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,115	±0,012
Composti Organo-aromatici Totali	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	3,197	±0,543
1,2,4 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
1,3,5 Trimetilebenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	2,534	±0,431
Etilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
Isopropilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,642	±0,090
Naftalene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
n-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
n-Propilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
p-Isopropiltoluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
sec-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Stirene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	<0,025	± n.d.
tert-Butilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Toluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	mg/L	0,021	±0,003

Prova	Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
m,p-xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
o-xilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006	* mg/L	<0,025	
Fenoli totali	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	* mg/L	<0,00001	
2,4,6-triclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.
2,4-diclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.
2-clorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.
pentaclorofenolo	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	mg/L	<0,000005	± n.d.
Coliformi totali	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	* UFC/100 ml	0	
Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	* UFC/100 ml	0	
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 E Man 29 2003	* UFC/100 ml	0	
Streptococchi fecali	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	* UFC/100 ml	0	
Saggio di tossicità acuta con Artemia sp.	APAT CNR IRSA 8060 Man 29 2003	* %	0	

Data Inizio/Fine prove : 12/05/2011 - 13/06/2011

Note:

*= Prova Non Accreditata ACCREDIA

Incertezza di misura estesa stimata con un L.C. 95% e fattore di copertura k=2

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Il Resp. Tecnico

Il Resp. del Laboratorio o suo sostituto



Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di tre mesi.