



syndial

attività diversificate

Sito di Porto Torres
Zona Industriale
07046 Porto Torres (Sassari)
Tel. 079509.000 Telefax 079509161
syndial.com

PROVINCIA DI SASSARI
ARCHIVIO GENERALE

03 MAR 2016

ARRIVO

Provincia di Sassari
Settore Ambiente e Agricoltura
Piazza D'Italia, 31
07100 Sassari
Fax: 079 2069418

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockfeller, 58/60
07100 SASSARI
Fax: 079 2835315

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato difesa Ambiente
Servizio S.A.V.I.
Via Roma, 80
091123 Cagliari
Fax: 070 6067578

Comune di Porto Torres
Assessorato all'Ambiente
Piazza Garibaldi, 16
07046 Porto Torres
Fax: 079 5008707

PROVINCIA DI SASSARI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0005599 Data 03/03/2016

Tit. 09.02 Arrivo

Oggetto: AIA n°1 del 24/10/2011 – Titolo I – Attività Trattamento Acqua di Falda
Art. 4, comma 4 e Art. 7, comma 5 e Aggiornamento AIA n°1 del 13/06/2014 -
- Titolo I bis – Attività di Trattamento Acqua di Falda (modulo TAF4)
Art. 3bis, comma 4 e Art. 6bis, comma 3.

- Titolo I ter – Attività tecnicamente connessa (impianto modulare acqua
demi) Art. 2ter, comma 5.

Trasmissione Rapporti di prova:

- autocontrolli emissioni convogliate di tipo continuo in atmosfera
- autocontrolli in Acqua TAF 1-2-3-4
- autocontrolli scarico parziale denominato S-rigetto

Mese di Gennaio 2016

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i risultati analitici del monitoraggio effettuato sull'emissione in atmosfera dei moduli TAF (E1TAF1, E1TAF2, E1TAF3, E1TAF4), sulle acque in ingresso ai quattro moduli TAF e su quelle in uscita da ciascun modulo, e sulle acque di scarico dell'impianto modulare di produzione di acqua demineralizzata.



Porto Torres, 24/02/2016
Prot. SY_PT_TAF/2016/010/lz
Pag. 1 di 3

Syndial SpA

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Boldrini, 1
Capitale sociale i.v. euro 421.947.684,55
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155
R.E.A. Milano n. 1309478
Società Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.



I rapporti di prova vengono presentati sia in formato PDF che in formato elettronico elaborabile (XLS).

Nella tabella sottostante sono riportate le date in cui sono stati sostituiti i filtri a carboni attivi lato acqua. Nel TAF1 e TAF2 sono installati 3 filtri a carboni attivi, 2 dei quali in esercizio in serie ed uno in standby; nel TAF3 sono installate 5 coppie di filtri in parallelo di cui 2 coppie in esercizio (ogni coppia in serie) e 3 coppie in standby; mentre nel TAF4 sono installati 2 filtri di cui uno in servizio.

Data Autocampionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data messa in esercizio	Sigla 2° filtro in esercizio	Data messa in esercizio
14/01/16 h 9	TAF1	D1004 C	04/11/15 h 15	D1004 B	18/11/15 h 17
	TAF2	D2004 A	04/11/15 h 15	D2004 C	13/01/16 h 12
	TAF3	D3007 C	13/01/16 h12	D3007 D	13/01/16 h12
		D3007 G	13/01/16 h12	D3007 H	13/01/16 h12
	TAF4	FCA 4601	13/01/16 h 12	---	---
02/02/16 h 9 (anziché il 28/01/16 così come programmato, impossibilitati per sciopero imprese esterne)	TAF1	D1004 C	04/11/15 h 15	D1004 B	18/11/15 h 17
	TAF2	D2004 A	04/11/15 h 15	D2004 C	13/01/16 h 12
	TAF3	D3007 C	13/01/16 h12	D3007 D	13/01/16 h12
		D3007 G	13/01/16 h12	D3007 H	13/01/16 h12
	TAF4	FCA 4601	13/01/16 h 12	---	---

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le condizioni di esercizio dell'impianto acqua demineralizzata al momento del campionamento, così come richiesto nella comunicazione della Provincia di Sassari del 5/02/15 Prot. 3925.

Data Autocampionamento	Acqua da TAF inviata all'impianto Demi mc/h	Acqua usi industriali utilizzata nella produzione di acqua Demi mc/h	S-Rigetto mc/h	Acqua demineralizzata prodotta mc/h
14/01/16	159.4	0.4	59.8	122.2
02/02/16	166	40.4	64.7	151.7





Nel mese di **Gennaio '16** sono stati prodotti **100002 mc** di acqua demineralizzata ed utilizzati **26055 mc** di acqua usi industriali.

Si comunica che i campionamenti delle acque sono stati effettuati secondo quanto prescritto nel capitolo Emissioni in acqua, dell'AIA in oggetto, ricorrendo ad un campionamento medio composito nell'arco delle tre ore, tranne che per il:

campionamento del 14/01/16:

- S-rigetto (problemi idraulici linea di adduzione autocampionatore)
- Uscita TAF1 (problemi elettrostrumentali dell'autocampionatore; in attesa di pezzi di ricambio)

campionamento del 2/02/16:

- S-rigetto (problemi idraulici linea di adduzione autocampionatore)
- Uscita TAF1 (problemi elettrostrumentali dell'autocampionatore; in attesa di pezzi di ricambio)

Per i punti sopraelencati si è ricorso ad un campionamento puntuale/istantaneo.

NB.: Si ricorda che il campionamento di autocontrollo quindicinale previsto per il 28 gennaio si è dovuto riprogrammare al 2 di febbraio (comunicazione Prot. SY_PT_TAF/2016/004/lz del 28/01/16) a causa dello sciopero con conseguente blocco delle portinerie effettuato dai metalmeccanici; così come constatato dai tecnici ARPAS intervenuti per assistere alle attività di autocontrollo (rel. Tecnica Prot. n°2935/2016 del 28/01/16).

Allegati:

- CD con rapporti di prova Gennaio '16.

Distinti saluti

Syndial spa
TAF Sardegna
Il Responsabile
Luciano Raffaele

