



syndial

attività diversificate

Sito di Porto Torres
Zona Industriale
07046 Porto Torres (Sassari)
Tel. 079509.000 Telefax 079509161
syndial.com

PROVINCIA DI SASSARI
ARCHIVIO GENERALE

26 APR 2016

ARRIVO

85

Provincia di Sassari
Settore Ambiente e Agricoltura
Piazza D'Italia, 31
07100 Sassari
Fax: 079 2069418

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 SASSARI
Fax: 079 2835315

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato difesa Ambiente
Servizio S.A.V.I.
Via Roma, 80
091123 Cagliari
Fax: 070 6067578

Comune di Porto Torres
Assessorato all'Ambiente
Piazza Garibaldi, 16
07046 Porto Torres
Fax: 079 5008707

PROVINCIA DI SASSARI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0011437 Data 27/04/2016

Tit. 09.02 Arrivo

**Oggetto: AIA n°1 del 24/10/2011 – Titolo I – Attività Trattamento Acqua di Falda
Art. 4, comma 4 e Art. 7, comma 5 e Aggiornamento AIA n°1 del 13/06/2014 -
- Titolo I bis – Attività di Trattamento Acqua di Falda (modulo TAF4)
Art. 3bis, comma 4 e Art. 6bis, comma 3.
- Titolo I ter – Attività tecnicamente connessa (impianto modulare acqua
demi) Art. 2ter, comma 5.**

Trasmissione Rapporti di prova:

- autocontrolli emissioni convogliate di tipo continuo in atmosfera
- autocontrolli in Acqua TAF 1-2-3-4
- autocontrolli scarico parziale denominato S-rigetto

Mese di Marzo 2016

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i risultati analitici del monitoraggio effettuato sull'emissione in atmosfera dei moduli TAF (E1TAF1, E1TAF2, E1TAF3, E1TAF4), sulle acque in ingresso ai quattro moduli TAF e su quelle in uscita da ciascun modulo, e sulle acque di scarico dell'impianto modulare di produzione di acqua demineralizzata.



Porto Torres, 20/04/2016
Prot. SY_PT_TAF/2016/020/lz
Pag. 1 di 3

Syndial SpA

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Boldrini, 1
Capitale sociale i.v. euro 421.947.684,55
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155
R.E.A. Milano n. 1309478
Società Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.



I rapporti di prova vengono presentati sia in formato PDF che in formato elettronico elaborabile (XLS).

Nella tabella sottostante sono riportate le date in cui sono stati sostituiti i filtri a carboni attivi lato acqua. Nel TAF1 e TAF2 sono installati 3 filtri a carboni attivi, 2 dei quali in esercizio in serie ed uno in standby; nel TAF3 sono installate 5 coppie di filtri in parallelo di cui 2 coppie in esercizio (ogni coppia in serie) e 3 coppie in standby; mentre nel TAF4 sono installati 2 filtri di cui uno in servizio.

Data Autocampionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data messa in esercizio	Sigla 2° filtro in esercizio	Data messa in esercizio
10/03/16 h 9	TAF1	D1004 B	18/11/15 h 17	D1004 A	08/13/16 h 18
	TAF2	D2004 C	13/01/16 h 12	D2004 B	08/03/16 h 18
	TAF3	D3007 C	13/01/16 h12	D3007 D	13/01/16 h12
		D3007 G	13/01/16 h12	D3007 H	13/01/16 h12
	TAF4	FCA 4601	09/03/16 h 12	---	---
24/03/16 h 9	TAF1	D1004 B	18/11/15 h 17	D1004 A	08/13/16 h 18
	TAF2	D2004 C	13/01/16 h 12	D2004 B	08/03/16 h 18
	TAF3	D3007 C	13/01/16 h12	D3007 D	13/01/16 h12
		D3007 G	13/01/16 h12	D3007 H	13/01/16 h12
	TAF4	FCA 4602	21/03/16 h 10	---	---

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le condizioni di esercizio dell'impianto acqua demineralizzata al momento del campionamento, così come richiesto nella comunicazione della Provincia di Sassari del 5/02/15 Prot. 3925.

Data Autocampionamento	Acqua da TAF inviata all'impianto Demi	Acqua usi industriali utilizzata nella produzione di acqua Demi	S-Rigetto	Acqua demineralizzata prodotta
	mc/h	mc/h	mc/h	mc/h
10/03/16	143.0	43.3	58.2	128.2
24/03/16	142.7	42.5	46	139.2

