



PROVINCIA DI SASSARI
ARCHIVIO GENERALE
2 2 LUG 2016
ARRIVO

syndial
servizi ambientali

Sito di Porto Torres
Zona Industriale
07046 Porto Torres (Sassari)
Tel. 079509.000 Telefax 079509161
syndial.com

lax 5
Ca

Provincia di Sassari
Settore Ambiente e Agricoltura
Piazza D'Italia, 31
07100 Sassari
Fax: 079 2069418

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 SASSARI
Fax: 079 2835315


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato difesa Ambiente
Servizio S.A.V.I.
Via Roma, 80
091123 Cagliari
Fax: 070 6067578

Comune di Porto Torres
Assessorato all'Ambiente
Piazza Garibaldi, 16
07046 Porto Torres
Fax: 079 5008707

PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0022982 Data 25/07/2016
Tit. 09.12 Arrivo

Oggetto: AIA n°1 del 24/10/2011 – Titolo I – Attività Trattamento Acqua di Falda
Art. 4, comma 4 e Art. 7, comma 5 e Aggiornamento AIA n°1 del 13/06/2014
- Titolo I bis – Attività di Trattamento Acqua di Falda (modulo TAF4)
Art. 3bis, comma 4 e Art. 6bis, comma 3.
- Titolo I ter – Attività tecnicamente connessa (impianto modulare acqua demi)
Art. 2ter, comma 5.
Trasmissione Rapporti di prova:
- autocontrolli emissioni convogliate di tipo continuo in atmosfera
- autocontrolli in Acqua TAF 1-2-3-4
- autocontrolli scarico parziale denominato S-rigetto
Mese di Giugno 2016

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i risultati analitici del monitoraggio effettuato sull'emissione in atmosfera dei moduli TAF (E1TAF1, E1TAF2, E1TAF3, E1TAF4), sulle acque in ingresso ai quattro moduli TAF e su quelle in uscita da ciascun modulo, e sulle acque di scarico dell'impianto modulare di produzione di acqua demineralizzata.



Porto Torres, 20/07/2016
Prot. SY_PT_TAF/2016/035/lz
Pag. 1 di 3

Syndial S.p.A.
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
Capitale sociale euro 422.269.480,70 i.v.
Codice fiscale, P.IVA e Registro delle Imprese di Milano n° 09702540155
R.E.A. n° 1309478
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.



I rapporti di prova vengono presentati sia in formato PDF che in formato elettronico elaborabile (XLS).

Nella tabella sottostante sono riportate le date in cui sono stati sostituiti i filtri a carboni attivi lato acqua. Nel TAF1 e TAF2 sono installati 3 filtri a carboni attivi, 2 dei quali in esercizio in serie ed uno in standby; nel TAF3 sono installate 5 coppie di filtri in parallelo di cui 2 coppie in esercizio (ogni coppia in serie) e 3 coppie in standby; mentre nel TAF4 sono installati 2 filtri di cui uno in servizio.

Data Autocampionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data messa in esercizio	Sigla 2° filtro in esercizio	Data messa in esercizio
09/06/16 h 9	TAF1	D1004 A	08/03/16 h 18	D1004 C	11/04/16 h 16
	TAF2	D2004 B	08/03/16 h 18	D2004 A	27/05/16 h 12
	TAF3	D3007 A	24/05/16 h 12	D3007 B	24/05/16 h 12
		D3007 I	24/05/16 h 12	D3007 L	24/05/16 h 12
	TAF4	FCA 4601	08/06/16 h 18	---	---
23/06/16 h 9	TAF1	D1004 C	11/04/16 h 16	D1004 B	13/06/16 h 18
	TAF2	D2004 A	27/05/16 h 12	D2004 C	13/06/16 h 18
	TAF3	D3007 A	24/05/16 h 12	D3007 B	24/05/16 h 12
		D3007 I	24/05/16 h 12	D3007 L	24/05/16 h 12
	TAF4	FCA 4601	13/06/16 h 18	---	---

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le condizioni di esercizio dell'impianto acqua demineralizzata al momento del campionamento, così come richiesto nella comunicazione della Provincia di Sassari del 5/02/15 Prot. 3925.

Data Autocampionamento	Acqua da TAF inviata all'impianto Demi	Acqua usi industriali utilizzata nella produzione di acqua Demi	S-Rigetto	Acqua demineralizzata prodotta
	mc/h	mc/h	mc/h	mc/h
09/06/16	158.5	52.5	70.1	132.8
23/06/16	189.1	33.8	68.8	138.1





Nel mese di **Giugno '16** sono stati prodotti **91675 mc** di acqua demineralizzata ed utilizzati **27145 mc** di acqua usi industriali.

Si comunica che i campionamenti delle acque sono stati effettuati secondo quanto prescritto nel capitolo Emissioni in acqua, dell'AIA in oggetto, ricorrendo ad un campionamento medio composito nell'arco delle tre ore.

Allegati:

- CD con rapporti di prova Giugno '16.

Distinti saluti

Distinti saluti
Syndial Spa
Sito di Porto Torres
Responsabile TAF Sardegna
Mario Zuppini

