



syndial
servizi ambientali

Sito di Porto Torres
Zona Industriale
07046 Porto Torres (Sassari)
Tel. 079509.000 Telefax 079509161
syndial.com

PROVINCIA DI SASSARI
ARCHIVIO GENERALE
24 NOV 2016
ARRIVO

PROVINCIA DI SASSARI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0043311 Data 24/11/2016
Tit. 09.02 Arrivo

Handwritten signature and initials

Provincia di Sassari
Settore Ambiente e Agricoltura
Piazza D'Italia, 31
07100 Sassari
Fax: 079 2069418

ARPAS
Dipartimento Provinciale di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 SASSARI
Fax: 079 2835315

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato difesa Ambiente
Servizio S.A.V.I.
Via Roma, 80
091123 Cagliari
Fax: 070 6067578

Comune di Porto Torres
Assessorato all'Ambiente
Piazza Garibaldi, 16
07046 Porto Torres
Fax: 079 5008707

Oggetto: AIA n°1 del 24/10/2011 – Titolo I – Attività Trattamento Acqua di Falda
Art. 4, comma 4 e Art. 7, comma 5 e Aggiornamento AIA n°1 del 13/06/2014
- Titolo I bis – Attività di Trattamento Acqua di Falda (modulo TAF4)
Art. 3bis, comma 4 e Art. 6bis, comma 3.
- Titolo I ter – Attività tecnicamente connessa (impianto modulare acqua demi)
Art. 2ter, comma 5.
Trasmissione Rapporti di prova:
- autocontrolli emissioni convogliate di tipo continuo in atmosfera
- autocontrolli in Acqua TAF 1-2-3-4
- autocontrolli scarico parziale denominato S-rigetto
Mese di Ottobre 2016

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i risultati analitici del monitoraggio effettuato sull'emissione in atmosfera dei moduli TAF (E1TAF1, E1TAF2, E1TAF3, E1TAF4), sulle acque in ingresso ai quattro moduli TAF e su quelle in uscita da ciascun modulo, e sulle acque di scarico dell'impianto modulare di produzione di acqua demineralizzata.



Porto Torres, 21/11/2016
Prot. SY_PT_TAF/2016/063/lz
Pag. 1 di 3

Syndial S.p.A.

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)
Capitale sociale euro 422.269.480,70 i.v.
Codice fiscale, P.IVA e Registro delle Imprese di Milano n° 09702540155
R.E.A. n° 1309478
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'ENI S.p.A.



I rapporti di prova vengono presentati sia in formato PDF che in formato elettronico elaborabile (XLS).

Nella tabella sottostante sono riportate le date in cui sono stati sostituiti i filtri a carboni attivi lato acqua. Nel TAF1 e TAF2 sono installati 3 filtri a carboni attivi, 2 dei quali in esercizio in serie ed uno in standby; nel TAF3 sono installate 4 coppie di filtri in parallelo di cui 2 coppie in esercizio (ogni coppia in serie) e 2 coppie in standby; mentre nel TAF4 sono installati 2 filtri di cui uno in servizio.

Data Autocampionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data messa in esercizio	Sigla 2° filtro in esercizio	Data messa in esercizio
06/10/16 h 9	TAF1	D1004 A	18/07/16 h 18	D1004 C	01/10/16 h 13
	TAF2	D2004 A	16/08/16 h 22	D2004 B	01/10/16 h 13
	TAF3	D3007 C	15/09/16 h 13	D3007 D	15/09/16 h 13
		D3007 G	15/09/16 h 13	D3007 H	15/09/16 h 13
	TAF4	FCA 4602n	21/09/16 h 10	---	---
20/10/16 h 9	TAF1	D1004 A	18/07/16 h 18	D1004 C	01/10/16 h 13
	TAF2	D2004 A	16/08/16 h 22	D2004 B	01/10/16 h 13
	TAF3	D3007 C	15/09/16 h 13	D3007 D	15/09/16 h 13
		D3007 G	15/09/16 h 13	D3007 H	15/09/16 h 13
	TAF4	FCA 4601	18/10/16 h 12	---	---

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le condizioni di esercizio dell'impianto acqua demineralizzata al momento del campionamento, così come richiesto nella comunicazione della Provincia di Sassari del 5/02/15 Prot. 3925.

Data Autocampionamento	Acqua da TAF inviata all'impianto Demi mc/h	Acqua usi industriali utilizzata nella produzione di acqua Demi mc/h	S-Rigetto mc/h	Acqua demineralizzata prodotta mc/h
06/10/16	149.9	37.5	62.5	115.3
20/10/16	53.9	0	29.0	24.8





Nel mese di **Ottobre '16** sono stati prodotti **44366 mc** di acqua demineralizzata ed utilizzati **8130 mc** di acqua usi industriali.

Si comunica che i campionamenti delle acque sono stati effettuati secondo quanto prescritto nel capitolo Emissioni in acqua, dell'AIA in oggetto, ricorrendo ad un campionamento medio composito nell'arco delle tre ore.

Allegati:

- CD con rapporti di prova Ottobre '16.

Distinti saluti

Syndial Spa
Sito di Porto Torres
Responsabile IAF Sardegna
Mario Zuppini

