



Eni Rewind S.p.A.

Laboratorio ambientale di Ferrara

Piazzale Donegani, 12

44122 Ferrara (FE)

Tel. 0532598968 - Fax 0532597924

RAPPORTO DI PROVA n° FE20-1004061

Cliente: Eni Rewind S.p.A. - Sito di Porto Torres
07046 Zona Industriale SS (Porto Torres)

Richiedente: Sig. Carmelo Burgio

Referente: Sig. Giovanni Serio

Reparto: TF751 - Taf Porto Torres

Oggetto sottoposto a prova: Acqua di scarico

Denominazione campione: Controllo flussi TAF ufficiale

Codice campione: 293519

Data e ora di campionamento: 07-mag-2020 12:50

Data e ora ricevimento: 18-mag-2020 11:40

Data emissione: 15-giu-2020

Resp. campionamento: SGS Italia SpA

Luogo di campionamento: Stabilimento di P.to Torres

Punto di campionamento: S-Rigetto

Tipo di campionamento: medio sulle 3 ore

Procedura di campionamento: * APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Verbale di campionamento: 07052020CAV/7

Piano di campionamento: Eni Rewind P.to Torres - controllo flussi TAF

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine
Diossine e Furani			
EPA 1613B 1994 [0]			
2,3,7,8-TCDF	<0,0000400	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
2,3,7,8-TCDD	<0,0000500	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,7,8-PeCDF	<0,000175	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
2,3,4,7,8-PeCDF	<0,000155	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,7,8-PeCDD	<0,0000650	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,4,7,8-HxCDF	<0,000545	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,6,7,8-HxCDF	<0,000580	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
2,3,4,6,7,8-HxCDF	<0,000555	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,7,8,9-HxCDF	<0,000685	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,4,7,8-HxCDD	<0,0000450	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,6,7,8-HxCDD	<0,0000500	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,7,8,9-HxCDD	<0,0000500	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	<0,0000300	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	<0,0000400	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	<0,001133	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
OCDF	<0,0000300	ng/L	20/05/20 - 09/06/20

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

60840-0

Rapporto di Prova n°

FE20-1004061

Pagina 1 di 2



LAB N° 0119 L

Eni Rewind S.p.A.

Sede Legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1

Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Mod.LABO.010/4 del 18/03/2019

Eni Rewind S.p.A.

Laboratorio ambientale di Ferrara

Piazzale Donegani, 12

44122 Ferrara (FE)

Tel. 0532598968 - Fax 0532597924



Segue RAPPORTO DI PROVA n°

FE20-1004061

Metodo Parametro	Valore ± Incertezza	UM	Data Analisi Inizio - Fine
OCDD <i>EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988 [0]</i>	0,00121 ± 0,00037	ng/L	20/05/20 - 09/06/20
Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)	0,000000220 ± 0, 000000023	µg I-TE/L	20/05/20 - 09/06/20

L'incertezza di misura estesa è riportata con coefficiente di copertura K=2 e P=95%.

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero, salvo autorizzazione scritta di Eni Rewind spa.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.1). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Il campione analizzato sarà conservato dal laboratorio per due mesi dalla data di ricevimento, ove possibile e salvo diversi accordi contrattuali.

Il laboratorio conserva i documenti di registrazione relativi alle prove eseguite per almeno cinque anni, salvo diversi accordi contrattuali esplicitamente richiesti dal cliente.

Legenda:

il valore < X corrisponde al Limite di Rilevabilità, ovvero al valore di MDL (Method Detection Limit) corretto per i fattori di scala del campione; i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori specifica; il confronto con i limiti non tiene conto dell'incertezza di misura.

(*) prova non accreditata da ACCREDIA.

[]: categoria di prova. 0 = stazione permanente III = fuori stazione. Per le prove in categoria III, la data di analisi inizio - fine coincide con quella di inizio - fine campionamento riportata negli allegati.

Fine Rapporto di Prova

Responsabile Laboratorio
Dott.ssa Maria Cristina Cristofori

Documento approvato con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

60840-0

Rapporto di Prova n°

FE20-1004061

Pagina 2 di 2



LAB N° 0119 L

Eni Rewind S.p.A.

Sede Legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1

Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Mod.LABO.010/4 del 18/03/2019