



**Impianto di Porto Torres – Eni Rewind SpA**  
*Zona Industriale “La Marinella”*  
*07046 Porto Torres (SS)*

**Relazione sintetica mensile relativa alla  
gestione dell’AIA – Giugno 2022**

*Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01 del 24/10/2011 e  
aggiornamento n. 01 del 13/06/2014 e aggiornamento n. 01  
del 14/04/2017*

## **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>1. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI MODULI TAF AL MOMENTO DEL CAMPIONAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2. DATE DI SOSTITUZIONE E ORE DI ESERCIZIO DEI CARBONI ATTIVI LATO ACQUA E LATO ARIA</b>	<b>4</b>
<b>3. CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE, DATE DI SOSTITUZIONE E ORE DI ESERCIZIO DEI CARBONI ATTIVI A SERVIZIO DEI MODULI MPE</b>	<b>5</b>
<b>4. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO ACQUA DEMI</b>	<b>5</b>
<b>5. QUANTITATIVI MENSILI DI OLI E FANGHI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI TAF E NELLA SEZIONE 500-F-STA</b>	<b>6</b>
<b>6. QUANTITATIVI MENSILI DI ACQUA TAF INVIATA DAI SINGOLI MODULI ALL'IMPIANTO DEMI</b>	<b>6</b>
<b>7. QUANTITATIVI MENSILI DI ACQUA DEMI PRODOTTA E DI ACQUA GREZZA UTILIZZATA</b>	<b>7</b>
<b>8. CONFIGURAZIONE TAF5</b>	<b>7</b>

## PREMESSA

L’Impianto di Porto Torres della Società Eni Rewind S.p.A., oggetto del presente report, è stato autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 01 del 24/10/2011, relativamente alle seguenti attività IPPC:

- impianto per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (punto 5.3 Allegato I del D. Lgs. 59/05 e ss.mm.ii.);
- impianto per l’eliminazione o il recupero dei rifiuti, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8, R9) della direttiva 75/442/CEE, 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate giorno (punto 5.1 Allegato I del D.Lgs.59/05 e ss.mm.ii.).

In data 13/06/2014 è stato emesso l’Aggiornamento n. 1 del provvedimento di AIA per modifica non sostanziale, relativamente alle seguenti attività:

- Trattamento acque di Falda (modulo TAF4);
- Produzione acqua demineralizzata (attività tecnicamente connessa);
- Recupero del surnatante e raccolta e convogliamento acque di falda (attività tecnicamente connessa).

Successivamente, in data 14/04/2017 è stata ulteriormente aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale associata all’esercizio di quattro unità Multi-Phase Extraction (MPE), denominate MPE100, MPE200, MPE300, MPE400 e della sezione di pretrattamento e rilancio, denominata 500-F-STA.

Secondo quanto prescritto da quest’ultimo aggiornamento AIA (modifica all’art.28 – obblighi di comunicazione) la presente relazione sintetica, redatta per il mese di **giugno** 2022, riporta:

- condizioni di esercizio delle singole sezioni di impianto dei moduli TAF1, TAF2, TAF3 e TAF4 al momento del campionamento;
- date di sostituzione e ore di effettivo esercizio al momento del campionamento dei carboni attivi lato acqua e lato aria dei moduli TAF1, TAF2, TAF3 e TAF4;
- indicazione della configurazione della sezione a carboni attivi F-301A/B/C a servizio della linea ad alta e bassa depressione dei singoli moduli MPE (filtro singolo, serie o parallelo), ore di effettivo esercizio dei carboni al momento del campionamento e relative date di sostituzione;
- condizioni di esercizio delle singole sezioni dell’impianto acqua demi al momento del campionamento con l’indicazione della portata oraria delle acque TAF e dell’acqua grezza in ingresso;
- quantitativi mensili di oli e fanghi prodotti negli impianti TAF e nella sezione 500-F-STA;
- quantitativi mensili di acqua TAF inviata dai singoli moduli all’impianto demi;
- quantitativi mensili di acqua demi prodotta e di acqua grezza utilizzata.

## 1. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI MODULI TAF AL MOMENTO DEL CAMPIONAMENTO

Secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio adottato per lo stabilimento Eni Rewind di Porto Torres, l'azienda effettua i monitoraggi sia sulle emissioni in atmosfera che sugli scarichi idrici associati agli impianti presenti.

In relazione alle condizioni di impianto degli impianti TAF presenti in stabilimento, nella tabella seguente si riporta il riepilogo relativamente a ciascun impianto.

Impianto	Data di campionamento	Interventi di manutenzione in corso – apparecchiature fuori servizio	Portata media di alimentazione all'impianto
TAF1	09 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	43 m <sup>3</sup> /h
	23 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	44 m <sup>3</sup> /h
TAF2	09 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	43 m <sup>3</sup> /h
	23 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	46 m <sup>3</sup> /h
TAF3	09 giugno 2022	* Manutenzione C3001B – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	82 m <sup>3</sup> /h
	23 giugno 2022	* Manutenzione C3001B – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	84 m <sup>3</sup> /h
TAF4	09 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	45 m <sup>3</sup> /h
	23 giugno 2022	Nessuno – le sezioni di impianto risultavano tutte in pieno esercizio	47 m <sup>3</sup> /h

*Condizioni di impianto*

\*Come da nostra comunicazione: Prot. 236/TAF/2022/P.Torres/P/gs\_cb del 19/05/2022

## 2. DATE DI SOSTITUZIONE E ORE DI ESERCIZIO DEI CARBONI ATTIVI LATO ACQUA E LATO ARIA

Nella tabella seguente si riportano le date di sostituzione e le ore di effettivo esercizio al momento del campionamento dei carboni attivi lato acqua dei moduli TAF1, TAF2, TAF3 e TAF4.

Data campionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua	Sigla 2° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua	Sigla 3° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua
09/06/22	TAF1	D1000A	04/05/22	876	D1004C	17/05/22	562	-	-	-
	TAF2	D2004A	28/04/22	1020	D2004C	23/05/22	422	-	-	-
	TAF3	D3007C	02/02/22	3060	D3007B	13/04/22	1374	D3007A	20/04/22	1212
		D3007H	16/02/22	2720	D3007G	22/03/22	1908	D3007L	16/05/22	588
	TAF4	FC03	04/05/22	856	FC02	24/05/22	396	-	-	-
23/06/22	TAF1	D1000B	14/06/22	230	D1004A	22/06/22	36	-	-	-
	TAF2	D2004C	23/05/22	758	D2004B	14/06/22	230	-	-	-
	TAF3	D3007B	13/04/22	1710	D3007A	20/04/22	1548	D3007D	14/06/22	224
		D3007G	22/03/22	2244	D3007L	16/05/22	924	D3007I	22/06/22	36
	TAF4	FC02	24/05/22	732	FC01	14/06/22	228	-	-	-

Gestione carboni attivi lato acqua

Nella tabella seguente si riportano le date di sostituzione e le ore di effettivo esercizio al momento del campionamento dei carboni attivi lato aria dei moduli TAF1, TAF2, TAF3 e TAF4.

Data campionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua	Sigla 2° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua	Sigla 3° filtro in esercizio	Data sostituzione ne filtro lato acqua	Ore di esercizio carboni lato acqua
23/06/22	TAF1	D1005B	03/06/22	490	D1005A	22/06/22	36	-	-	-
	TAF2	D2005A	08/06/22	372	D2005B	22/06/22	32	-	-	-
	TAF3	D3009E	31/03/22	2032	D3009A	19/05/22	854	D3009B	21/06/22	60
	TAF4	FCA4902	03/05/22	1236	FCA4901	21/06/22	60	-	-	-

Gestione carboni attivi lato aria

### 3. CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE, DATE DI SOSTITUZIONE E ORE DI ESERCIZIO DEI CARBONI ATTIVI A SERVIZIO DEI MODULI MPE

Nel mese di **giugno** 2022 i moduli MPE sono stati avviati, dopo la manutenzione, il giorno 12 e risultano in marcia a regime, come da nostra comunicazione Prot. PM-SA/PT/166/2022/PFM/AA DEL 13/05/2022.

Nella tabella seguente si riportano le date di sostituzione e le ore di effettivo esercizio al momento del campionamento dei carboni attivi lato aria dei moduli MPE 100 – 200 – 300 - 400.

Data campionamento	Impianto	Sigla primo filtro in esercizio alta e bassa depressione	Data sostituzione filtro lato aria	Ore di esercizio carboni lato aria primo filtro	Sigla secondo filtro in esercizio alta e bassa depressione	Data sostituzione filtro lato aria	Ore di esercizio carboni lato aria secondo filtro
22/06/22	MPE 100	F301C-100	12/05/22	504	F301A-100	12/05/22	504
	MPE 200	F301C-200	12/05/22	504	F301A-200	21/06/22	24
	MPE 300	F301A-100	01/06/22	264	F301B-300	21/06/22	24
	MPE 400	F301C-400	01/06/22	264	F301A-400	21/06/22	24

### 4. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO ACQUA DEMI

In data 09 e 23 **giugno**, data in cui è avvenuto il campionamento delle matrici ambientali associate agli impianti, tutte le sezioni dell'impianto di produzione acqua demi sono risultate funzionanti.

Si evidenzia che le condizioni di funzionamento degli impianti vengono riportate all'interno del registro delle consegne.

Nella tabella seguente vengono riportate le portate orarie delle acque inviate all'impianto acqua demi, suddivise in acqua TAF e acqua grezza.

	09 giugno 2022 Portata oraria (m <sup>3</sup> /h)	23 giugno 2022 Portata oraria (m <sup>3</sup> /h)
Acqua TAF	140,2	169,2
Acqua grezza	48,7	44,2

*Portata di alimentazione all'impianto di produzione acqua demi*

## 5. QUANTITATIVI MENSILI DI OLI E FANGHI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI TAF E NELLA SEZIONE 500-F-STA

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi al mese di **giugno** 2022 di rifiuti prodotti negli impianti TAF e nella sezione 500-F-STA.

	giugno 2022 Quantitativo rifiuti prodotti
Oli TAF	Trascurabile (CER190207*)
Oli 500-F-STA	0 litri (CER190207*)
Fanghi TAF	10.580 <sup>1</sup> Kg (CER191306)
Fanghi da 500-F-STA	0

*Quantitativo di rifiuti (oli e fanghi) prodotti*

<sup>1</sup> i dati di produzione sono stimati prima dell'avvio a destino; gli effettivi pesi vengono determinati a fronte del riscontro con la quarta copia ricevuta.

## 6. QUANTITATIVI MENSILI DI ACQUA TAF INVIATA DAI SINGOLI MODULI ALL'IMPIANTO DEMI

Nella tabella seguente si riporta il dato relativo al mese di **giugno** 2022 di acque inviate dai singoli moduli all'impianto Demi. Per quanto concerne l'acqua inviata dai TAF all'impianto demi preme evidenziare come tali acque vengano inviate prima a due serbatoi di stoccaggio (S7P e S8P) da cui si ha l'alimentazione all'impianto di produzione di acqua demi.

Le acque dei diversi impianti, quindi, vengono unite nel serbatoio per cui non risulta possibile indicare esattamente il quantitativo d'acqua inviato da ogni singolo TAF all'impianto demi; per tale motivo nel seguito vengono riportati le portate misurate in impianto ed i valori riportati, per proporzione, alla competenza dei singoli impianti TAF.

giugno 2022 – acque da impianti TAF a impianto demi					
	Totale acqua trattata (m <sup>3</sup> )	Totale acqua inviata a CIP (m <sup>3</sup> )	Totale acqua inviata a S7P e S8P (m <sup>3</sup> )	Totale acqua inviata a impianto demi (m <sup>3</sup> )	Totale accumulo serbatoi (m <sup>3</sup> )
TAF1	30.800	8.832	112.697	112.801	-104
TAF2	32.003				
TAF3	58.726				
TAF4	31.914	31.914	0	0	0

*Quantitativo di acque inviate dagli impianti TAF all'impianto di produzione acqua demi*

Di seguito si riportano i dati riportati ai singoli TAF.

giugno 2022	
Quantitativo acque inviate a impianto demi (m <sup>3</sup> )	
TAF1	28.584
TAF2	29.700
TAF3	54.517
TAF4	0

*Quantitativo di acque inviate dagli impianti TAF all'impianto di produzione acqua demi – ripartizione singoli TAF*

## 7. QUANTITATIVI MENSILI DI ACQUA DEMI PRODOTTA E DI ACQUA GREZZA UTILIZZATA

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi al mese di **giugno** 2022 di acqua demi prodotta e di acqua grezza utilizzata.

giugno 2022	
Acqua demi prodotta (m <sup>3</sup> )	70.123
Acqua grezza utilizzata per produzione acqua demi (m <sup>3</sup> )	33.920

*Quantitativo di acqua demi prodotta*

## 8. CONFIGURAZIONE TAF5

In attuazione all'autorizzazione della Provincia di Sassari del 2/08/18 (Prot. GE2018/0037070) riguardante la marcia controllata del TAF5, dal 13 agosto si è dato corso al collaudo funzionale (test run) di tale impianto dirottando le acque in ingresso al TAF4 verso il TAF5 come da comunicazione del 10/08/18 Prot. TAF/528/2018/P.Torres/P/mz.

Dal 1/03/2019 è iniziata la marcia controllata 2° step (flusso medio impatto), come da comunicazione del 27/02/19 Prot. 093/TAF/2019/P.Torres/P/lz\_mz; tale marcia si è conclusa il 31 Maggio 2019. L'assetto dell'impianto e le portate non hanno subito sostanziali variazioni rispetto alle marcie controllate.