



Spett.le

Studio Ingegneria
Ing. Giampiero Borrielli
Via Nazionale, 9
07031 Castelsardo (SS)

Oggetto: *Parere preliminare di congruità tecnica relativamente al progetto esecutivo della rete gas GPL presso il Piano di Lottizzazione in zona residua del Comparto C10-4 in Località "Pali di Sant'Antoni" Lu Bagnu sito nel comune di Castelsardo (SS)*

In riferimento all'oggetto e per quanto da Voi richiestoci Vi comunichiamo di aver sottoposto gli elaborati di progetto, relativi alla rete gas GPL prevista per le opere di urbanizzazione indicata in oggetto, ai ns tecnici.

Lo studio del sistema di distribuzione del gas GPL individuato per le opere di urbanizzazione ha avuto esito positivo.

Alleghiamo alla presente copia del disciplinare redatto dai ns Tecnici.

Per una corretta gestione dell'intervento e per assicurare il buon coordinamento delle opere da realizzare con quanto previsto nel progetto esecutivo dell'intero sistema a servizio del Comune di Castelsardo si richiede la comunicazione dell'inizio dei lavori di posizionamento dei tubi gas all'interno delle opere sopra citate alla Concessionaria.

Alla luce di quanto sopra detto la rete gas GPL a servizio delle Opere del ***Piano di Lottizzazione in zona residua del Comparto C10-4 in Località "Pali di Sant'Antoni" Lu Bagnu sito nel comune di Castelsardo (SS)***, si ritiene rispondente ai requisiti di funzionalità e di legge per cui si esprime "parere favorevole" di congruità tecnica.

Olbia, 11/06/2015

FIAMMA 2000 SPA

Responsabile Tecnico
Salvatore Nieddu

Fiamma 2000 S.p.A. - Capitale Sociale € 25.000.000 i.v. - CCIAA Roma 342047 - Canc. Trib. Roma 2468/71 C.F. 01128760580 - Partita Iva 00964901003

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

ARDEA (RM) - 00040 - Via Pontina Vecchia Km. 35,600 - Tel. 06.91.96.99.1 - Fax 06.91.45.294 - www.fiamma2000.it
dir.gen@fiamma2000.it - d.r.com@fiamma2000.it - dir.am@fiamma2000.it - dir.tec@fiamma2000.it

DIREZIONE REGIONALE CENTRO ITALIA

ARDEA (RM) - 00040 - Via Pontina Vecchia Km 35,600 - Tel. 06.919699.1 - Fax 06.91.45.294 - ardea@fiamma2000.it

STABILIMENTI E CENTRI OPERATIVI

ARDEA (RM) - 00040 - Via Pontina Vecchia Km 35,600 - Tel. 06.91.96.99.1 - Fax 06.91.45.294 - ardea@fiamma2000.it
MONTECASSIANO (MC) - 02010 - S.S. 77 Km. 07.300 - Tel. 0733.50.85.50 - Fax 0733.39.02.51 - montecassiano@fiamma2000.it



Infrastrutture e Reti Italia

Distribuzione Territoriale Rete Sardegna
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

00040 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn
F +39 02 39652870

eneldistribuzione@pec.enel.it

Spett.le

BORRIELLI GIAMPIERO

Via Nazionale, 9

07031 CASTELSARDO SS

PEC: giampiero.borrielli@ingpec.eu

DIS/MAT/CE/DTR-SAR/SVR/PLA/DPSS

Oggetto: richiesta parere preliminare per infrastrutture comparto C 10-4 comune di Castelsardo

Ci riferiamo alla Vs. richiesta del parere di conformità per il progetto esecutivo delle infrastrutture del piano di lottizzazione nella Zona residua del comparto C.10-4 in località Pali di Sant'Antoni, Lu Bagnu nel Comune di Castelsardo, di cui al ns. prot. 0471457 del 28.05.2014 si precisa quanto segue.

Vista la documentazione progettuale allegata alla richiesta ed appurato che l'intervento proposto riguarda l'elettificazione della parte residuale del comparto C 10-4 per complessivi 44 utenze da allacciare con una potenza impegnata pari a Kw 155, riteniamo che l'elettificazione del comparto possa essere connessa alla rete MT/BT esistente attraverso la realizzazione di una nuova linea BT dalla cabina di trasformazione esistente nelle vicinanze.

Per quanto di n.s. competenza si approva quindi il piano di lottizzazione.

Per l'elettificazione del comparto, ottenute le autorizzazioni previste è necessario presentare una formale richiesta di elettificazione ad Enel Distribuzione cui vi invitiamo a prendere contatto per le modalità di presentazione della richiesta.

Per eventuali chiarimenti o precisazioni potrete rivolgervi al PI Francesco Oggiano ai seguenti numeri di telefono: 079-5419404 , 329-4307480.

Distinti saluti

Antonio Gallisai

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



AOL.SARDEGNA/Creation DOT 1

c/o TELEPOST Presidio Roma
Via ASSISI, 183
00181 Roma

Si prega di citare nella risposta il

N. 109319-P del 04.5.2015 DOT 1 - am

Rif. Vs. del

Spett.le

**LUPINO GUSEPPE e più c/o
ING GIAMPIERO BORRIELLI**

Via Nazionale, 9

07031 CASTELSARDO (SS)

Oggetto: PNL047696 Piano di lottizzazione loc. Li Pali di S. Antoni - Lu Bagnu – parere preliminare.

Come da Vs. richiesta del 29/05/2014 Vi rimettiamo il parere positivo del progetto di massima delle infrastrutture telefoniche da predisporre nella lottizzazione in oggetto.

Tali opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del progetto esecutivo che questa Società fornirà, dietro Vostra specifica richiesta, unitamente all'elenco dei materiali la cui posa sarà a Vostra cura e spese.

Per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari Vi preghiamo di prendere contatti con il sig. Mura al n° 079/257996.

Distinti saluti

TELECOM ITALIA S.p.A

Roberto ANDREASI

26 GIU. 2014

Sassari 25/06/2014,

Prot. MT/GM 51523 D6/14
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le

Ing. Gianpiero Borrielli

Via Nazionale,

07031 CASTELSARDO (SS)

c. a. Geom. Bayslak Antonio G.

e p. c. Direzione Distribuzione Abbanoa
Sua sede

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO INFRASTRUTTURE Piano di Lottizzazione "Li Pali di Sant'Antonio"
nel Comune di Castelsardo.

In riscontro alla Vs nota del 28/05/2014 pervenutaci in data 28/05/2014 Prot. 42593, in cui viene richiesto un parere preliminare nel suddetto piano di lottizzazione si precisa quanto segue:

il parere sul piano di lottizzazione è subordinato all'autorizzazione preliminare da parte del Comune, ed ogni condotta prevista deve passare su strada pubblica o su strada che successivamente verrà ceduta al Comune; successivamente all'autorizzazione Comunale il progetto dovrà essere inviato a questo ufficio con i seguenti elaborati:

- ✓ Lettera trasmissione Comune;
- ✓ Relazione generale;
- ✓ Relazione di calcolo;
- ✓ Planimetria generale (zonizzazione, volumi in costruzione);
- ✓ Planimetria rete idrica e fognaria acque nere;
- ✓ Profili longitudinali rete idrica e fognaria acque nere;
- ✓ Particolari costrutti (pozzetti, allacci idrici e fognari) in riferimento a questo particolare

Abbanoa fornisce file DWG- PDF;


come da Regolamento del SII.

Per quanto sopra si esprime un parere favorevole preliminare.

Distinti saluti

Distretto n. 6

Il Tecnico Istruttore U.U.O.O.P.T.D.6

Geom.  Morena Tola